別記様式（第６条関係）

令和〇年　〇月　〇日

消防用設備等点検不備事項改修報告書

（宛先）太田市消防本部　〇〇消防署長

住所　　太田市〇〇町〇〇〇番地〇

届出者　　有限会社〇〇

氏名　　代表取締役　〇〇　〇〇

令和〇年〇〇月〇〇日に提出した下記防火対象物の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書の不備事項は、改修を完了しましたので報告します。

記

所 在 地　　太田市〇〇町〇〇〇番地〇

名　　称　　有限会社〇〇

用　　途　　（4）項　物品販売店

不備事項　　自動火災報知設備のバッテリー容量の不足

改修内容　　自動火災報知設備のバッテリー交換

※ 改修内容の補足として、必要に応じて状況写真等を添付してください。