


<雑排水槽構造図>

単独(し尿)浄化槽・合併浄化槽とは異なります。



ろ材とは、固形物の流出を防ぐもので、1ヶ月に1回洗浄が必要です。

ろ材が無い場合
放流口にネット等をかぶせる事によって配管の詰まりが防止できます。

浮上物・沈殿物(定期的に清掃が必要)