

消防法に基づく命令の公示一覧表

令和6年3月12日現在

所在地	太田市東金井町1174番地1、1175番地1
名称	株式会社坂本電気
命令を受けた者	坂本 盛夫
命令事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>令和5年1月16日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い屋内消火栓設備を設置すること。</li> <li>令和5年1月16日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備を設置すること。</li> </ol>
命令年月日	令和4年9月16日

所在地	太田市新田萩町181番地2 ほか
名称	グンマモーター有限会社
命令を受けた者	グンマモーター有限会社 代表取締役 ハーベルジャベド
命令事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>令和5年4月1日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い屋内消火栓設備を設置すること。(下記泡消火設備等を設置した以外の部分。ただし、当該部分に泡消火設備等を設置した場合はこの限りでない)。</li> <li>令和5年4月1日までに、上記防火対象物の自動車修理工場部分に消防法で定める技術上の基準に従い泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設置すること。</li> <li>令和5年4月1日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備を設置すること。</li> <li>令和5年4月1日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い誘導灯を設置すること。</li> </ol>
命令年月日	令和4年12月1日

所在地	太田市堀口町171番地1 ほか
名称	株式会社ミヨシ2号倉庫、3号倉庫、4号倉庫 株式会社ミヨシ5号倉庫
命令を受けた者	株式会社ミヨシ 代表取締役 柿沼 洋康
命令事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>令和5年9月8日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い誘導灯を設置すること。(株式会社ミヨシ5号倉庫)</li> <li>令和5年9月8日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備の感知器を増設すること。(株式会社ミヨシ2号倉庫、3号倉庫、4号倉庫東側及び西側部分)</li> <li>令和5年9月8日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備の地区音響装置を増設すること。(株式会社ミヨシ2号倉庫、3号倉庫、4号倉庫東側及び西側部分)</li> <li>令和5年9月8日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備の発信機を増設すること。(株式会社ミヨシ2号倉庫、3号倉庫、4号倉庫東側及び西側部分)</li> <li>令和5年9月8日までに、上記防火対象物に消防法で定める技術上の基準に従い誘導灯を増設すること。(株式会社ミヨシ2号倉庫、3号倉庫、4号倉庫)</li> </ol>
命令年月日	令和5年5月8日

## 消防法に基づく命令の公示一覧表

令和6年3月12日現在

所在地	太田市堀口町166番地2 ほか
名称	株式会社ミヨシ金型保管庫 株式会社ミヨシプレス2工場 株式会社ミヨシ第6倉庫 株式会社ミヨシ2号倉庫、3号倉庫、4号倉庫
命令を受けた者	株式会社ミヨシ 代表取締役 柿沼 洋康
命令事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和6年3月21日までに、上記対象物に消防法で定める技術上の基準に従い屋内消火栓設備を設置すること。ただし、動力消防ポンプ設備を消防法で定める技術上の基準に従い有効に作動するよう改修した場合はこの限りでない。(株式会社ミヨシ金型保管庫、株式会社ミヨシプレス2工場、株式会社ミヨシ第6倉庫、株式会社ミヨシ2号倉庫、3号倉庫、4号倉庫)</li> <li>2 令和6年3月21日までに、上記対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備の感知器を増設すること。(株式会社ミヨシ金型保管庫変電設備室東側部分)</li> <li>3 令和6年3月21日までに、上記対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備の地区音響装置を増設すること。(株式会社ミヨシ金型保管庫北西側部分)</li> </ol>
命令年月日	令和5年11月21日

所在地	太田市高林東町1579番地ほか
名称	株式会社斉藤木材 南倉庫兼事務所棟
命令を受けた者	株式会社斉藤木材 代表取締役 斉藤 雄一郎
命令事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和6年5月11日までに、上記対象物に消防法で定める技術上の基準に従い屋内消火栓設備を設置すること。</li> <li>2 令和6年5月11日までに、上記対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備を設置すること。</li> </ol>
命令年月日	令和6年1月11日

所在地	太田市世良田町3201番地1ほか
名称	東亜工業株式会社 補用品倉庫
命令を受けた者	スカイ塗装株式会社 代表取締役 廣川 恭子
命令事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和6年9月12日までに、上記対象物に設置されている屋外消火栓設備を消防法で定める技術上の基準に従い有効に作動するよう改修すること。</li> <li>2 令和6年9月12日までに、上記対象物に設置されている自動火災報知設備を消防法で定める技術上の基準に従い有効に作動するよう改修すること。</li> <li>3 令和6年9月12日までに、上記対象物に消防法で定める技術上の基準に従い自動火災報知設備の感知器を設置すること。(北側建物1階南側、南側建物1階西側2箇所)</li> <li>4 令和6年9月12日までに、上記対象物の1階に消防法で定める技術上の基準に従い誘導灯を設置すること。(増設又は移設を要する箇所:北側建物1階北西側出入口ドア、北側建物1階北側通路、南側建物1階西側出入口ドア、南側建物1階防火区画ドア(東面)、南側建物1階東側2箇所 撤去又は移設を要する箇所:南側建物西側電動シャッター2箇所)</li> </ol>
命令年月日	令和6年3月12日