

【用途:工場】

建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考1 (耐震診断に係る補足)	備考2 (耐震改修に係る補足)
					内容	実施時期		
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 太田事業所	太田市西新町133番地	工場						
#374部分			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is=0.29 q=1.19	耐震改修	未定		
#375部分			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is=0.18 q=0.73				
#376部分			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is=0.22 q=0.91				