

案件番号 250110081

## 質 問 回 答 書

令和 7 年 5 月 16 日

履 行 名 称 太田市社会教育総合センター非常用自家発電機更新工事

| No. | 図面<br>番号 | 設計書<br>(頁) | 質 問 内 容                        | 回 答                                                                         |
|-----|----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   |          | 6          | 機器の撤去時にアスベスト含有部分の切断等が必要になりますか。 | 機器内部のアスベストを機器ごと搬出処分を想定しているため、切断は不要と考えています。                                  |
| 2   |          | 6          | アスベストの建材名・レベルを教えてください。         | フランジ、断熱材、ラッキング、サーマルリレーに含有が確認されております。<br>上記の通り現場でのアスベスト部材の直接の解体作業は想定しておりません。 |
| 3   |          | 6          | アスベストの事前調査結果等の資料はありますか。        | あります。                                                                       |