

案件番号 250110151

## 質問回答書

令和 7 年 7 月 11 日

履行名称 太田市立旭中学校 トイレ改修工事

No.	図面 番号	設計書 (頁)	質問内容	回答
1	A-3	11	図面、設計書に改修後の建具寸法、形式仕様、材質仕上げ記載がありません。ご指示願います。	トイレブースに設置予定の開戸はW600とし、引戸は有効で850mm幅を確保できる建具としてください。建具の高さや材質仕様等については設計書に記載のあるトイレブースの内容欄に準じます。
2	A-3	11	工事箇所1、1階トイレブースに取り合う引き戸の詳細が御座いません。また設計数量に計上されていません。ご指示願います。	トイレブースに設置予定の引戸は有効で850mm幅を確保できる建具としてください。建具の高さや材質仕様等については設計書に記載のあるトイレブースの内容欄に準じますが、納まりについては協議の上決定します。また、上記引き戸は2箇所となりますが、「トイレブース・掃除用具入れ」一式に計上しています。