

案件番号 250110153

質 問 回 答 書

令和 7 年 7 月 11 日

履 行 名 称 太田市立宝泉東小学校 給食室電気設備工事

No.	図面 番号	設計書 (頁)	質 問 内 容	回 答
1	E-05	16/21	トランスのトップランナー基準が改訂され、サイズや重量が増します。このキュービクルの大きさでは収まらない可能性があります。まだ納期等ははっきりわからないため、製品次第では工期延長も含め、設計変更が必要になるかと予想されますがいかがでしょうか。	2026年度からの基準改訂により新基準のトランスは現基準より寸法、重量が大きくなる事実は承知しております。設計時において寸法含めて詳細は不明でしたが、契約工期内の調達ならば2025年度中の調達となるので、この問題には該当しないと認識しております。ただ、年度末の駆け込み需要などの影響で、2025年度の調達が不可能な場合は、その際に工期の延長を含め協議を行います。