

案件番号 250110158

質 問 回 答 書

令和 7 年 7 月 11 日

履 行 名 称 令和7年度東長岡市営住宅(1～7号棟)外壁屋根改修工事

No.	図面 番号	設計書 (頁)	質 問 内 容	回 答
1		48	BSアンテナ盛り替え1式と表示されていますが、内容をもう少し詳しく教えてください。	1号棟及び4号棟の外壁塗装改修範囲にBSアンテナが設置されているため、外部足場設置完了時に外部足場にBSアンテナを盛替えて工事中も受信できる状態にすること。また、外部足場解体時には元の位置に再設置し調整をおこなうこと。