

案件番号 250120028

質 問 回 答 書

令和 7 年 10 月 6 日

履 行 名 称 太田市新田文化会館・総合体育館 P A S ・高圧ケーブル更新工事

No.	図面 番号	設計書 (頁)	質 問 内 容	回 答
1		2	停電時 発電機等で通電する必要がある施設はありますか？仮設費に含まれますか？停電日数は何日位を想定していますか？	ありません。 引込ケーブルの更新は、休館日（2/27）に全停電作業とし、計画してください。第二変電所は、履行期間中常に停電状態で問題ありません。