

案件番号 250110370

質問回答書

令和 7 年 12 月 1 日

履行名称 令和7年度 太田市尾島親子ふれあいプールろ過器更新工事

| No. | 図面番号 | 設計書(頁) | 質問内容 | 回答 |
|-----|------|--------|---|---|
| 1 | 設計書 | 4 | 硬質ポリ塩化ビニール管 HTVP 150A (125A、100A、80A、25Aについても同様)と表記されてますが、HIVPでよろしいでしょうか。 | HIVPとしてください。 |
| 2 | 設計書 | 4 | ろ過器は同等品でよいですか。(メーカー指定ではありませんか) | メーカー指定ではありません。 |
| 3 | 設計書 | 5 | 金属くずは有価物扱いですか。 | 金属くずの売却益は見ていません。したがって、発生する産業廃棄物については関係法令等を遵守し適切に処分を行い、マニュフェストを提出してください。 |