

案件番号

260110109

質問回答書

令和 8 年 5 月 29 日

履行名称 太田市消防本部東部消防署 電話設備更新工事

No.	設計図書等 名称	頁番号等	質問内容	回答
1	設計図	E-02	既設システム図の中時間内 臓BATTについて、メーカー や型番を教えてください(産業廃棄物_収 集・運搬_処理の見積の参 考とさせて頂きたいと思 います)	メーカー：NEC シリーズ：UNIVERGE AspireX 型番：IP3WW-LARGE BATTSET です。