案件番号	260110297

質 問 回 答 書

令和 8 年 10 月 20 日

履 行 名 称　令和8年度太田市内防犯カメラ更新工事

No.	設計図書等名称	頁番号等	質　問　内　容	回答
1	設計書 図面	6 E-05	鍵の統一はされていますか。既設のキャビネットは、寸法および仕様から日東工業製「OAS (B) 16-24」と推定されますが、標準の200番キーではなく、TAK-60の鍵が使用されています。日東工業では当該仕様への変更に対応していないことから、既設キャビネットは当時の施工業者による改造品の可能性があると考えられます。つきましては、今回の新設工事において、機器収容箱の鍵をTAK-60に統一する必要があるか、ご教示ください。	TAK-60に統一する必要はありません。