案件番号	260110304

質 問 回 答 書

令和 8 年 11 月 6 日

履 行 名 称　太田市立東中学校　体育館長寿命化改良建築工事

No.	設計図書等名称	頁番号等	質　問　内　容	回答
1	図面	S-02	構造特記仕様書（2）6.鉄骨工事（2）に「M」グレードとありますが、建物規模からすると「R」グレードでも対応できると考えますが、ご協議ご指示ください。	厚みが25㎜を超える鋼板は下屋のBPLのみで、開先のある溶接は絡まないため「R」グレードでも可とします。
2	設計書	P13	切板鋼板（SN490C）BPL-28，22は、鉄骨構造標準図のどこで使用されているのか、ご指示ください。	S-7、S-29に示す通りです。