【太田市様式】

案件番号	260110310

質 問 回 答 書

令和 8 年 11 月 6 日

履 行 名 称　1級20号線舗装補修工事

No.	設計図書等名称	頁番号等	質　問　内　容	回答
1	設計書	P13	区画線設置の一式内訳の摘要欄に3箇所記載がありません。設計内容を教えてください。	三列目(区画線設置：19.98m)が、矢印・記号・文字15cm換算(白) 四列目(区画線設置：210m)が、破線15cm(白) 五列目(区画線設置：100m)が、実線15cm(黄色等)となります。